



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
 ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
 Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
 чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Камчатскому краю
 ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО г. ПЕТРОПАВЛОВСКУ-КАМЧАТСКОМУ
 683000, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Вулканная, 47, тел: (4152) 30-73-19, факс: (4152) 30-73-20
 Единый «телефон доверия»: (4152) 23-99-99

г. Петропавловск-Камчатский
 (место составления акта)

«24» ноября 2014г.
 (дата составления акта)
 «15» час. «00» мин.
 (время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ,
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 399

По адресу / адресам: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Лермонтова, 18А
 (место проведения проверки)

На основании: распоряжения (приказа) № 399 от «14» ноября 2014 г. была проведена

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), (плановая / внеплановая, документарная / выездная)

внеплановая / выездная проверка в отношении Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №40 – комбинированного вида»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«24» ноября 2014 г.

с «14» час. «00» мин. до «15» час. «00» мин. Продолжительность «01» час. «00» мин.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: «01» рабочий день, «01» часов «00» минут

(рабочих дней / часов)

Акт составлен: отделом надзорной деятельности по г. Петропавловск-Камчатскому

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

УНД ГУ МЧС России по Камчатскому краю

С копией распоряжения / приказа о проведении проверки, ознакомлен(ы): час. мин.

(заполняется при проведении выездной проверки)

«14» 11 2014 г. ✓

Дуриш Лукич
 (фамилии инициалы, подпись, дата, время)

Лицо(а), проводившие проверку:

Государственный инспектор г. Петропавловска-Камчатского по пожарному надзору, ст. лейтенант вн. службы Гриднев Евгений Юрьевич,

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

И.О. заведующей - Вараксина И.И.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

- **выявлены нарушения требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):**

Инструкция о мерах пожарной безопасности находящаяся на объекте не соответствует установленным требованиям раздела XVIII правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390) «О противопожарном режиме» в редакции ППРФ от 17.02.2014г. №113. п.460, 461, 462 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390) «О противопожарном режиме» в редакции ППРФ от 17.02.2014г. №113.

Огнетушитель расположенный в прачечной не укомплектован технологическим оборудованием согласно требованиям технических условий(паспортом) (отсутствует раструб) п. 464 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (ППР) утвержденных Постановлением правительства Российской Федерации 25.04.2012 г., вступивших в силу 15 мая 2012 года;

Огнетушитель расположенный в подвальном помещении не укомплектован технологическим оборудованием согласно требованиям технических условий(паспортом) (отсутствует раструб)п. 464 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (ППР) утвержденных Постановлением правительства Российской Федерации 25.04.2012 г., вступивших в силу 15 мая 2012 года;

Огнетушитель, расположенный в прачечной, имеющий полную массу менее 15 кг, установлен таким образом, что их верх располагается на высоте более 1,5 м. от пола. ст. 151 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 6.7 НПБ 166-97 «Пожарная техника. Огнетушители. Требования к эксплуатации», п.480 Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390) «О противопожарном режиме» в редакции ППРФ от 17.02.2014г. №113.

За данные нарушения должностное лицо МАДОУ «СОШ №40» было привлечено к административной ответственности 19.11.2014г. и выдано предписание №336/1/148 от 14.11.2014г. со сроком устранения нарушений 01.03.2015г.

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):


не выявлено

- **выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора) (с указанием реквизитов выданных предписаний):**

не выявлено. Предписание №336/1/148 от 14.11.2014г. срок устранения нарушений 01.03.2015г.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

Подписи лиц проводивших проверку:



Государственный инспектор
г. Петропавловска-Камчатского
по пожарному надзору,
ст. лейтенант вн. службы
Гриднев Евгений Юрьевич

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Александрович Елена Викторовна завуч
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя)

юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 24 » ноября 2014 г.

Александрович
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц),
проводившего проверку)