

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
 Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Камчатскому краю
 683003 г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 9/1, тел.(4152) 46-19-84, факс 46-76-05

ПРЕДПИСАНИЕ № Н – 88
 об устранении выявленных нарушений санитарных правил

15 августа 2022 года

Управление Роспотребнадзора по
 Камчатскому краю,
 ул. Владивостокская, 9/1,
 г. Петропавловск-Камчатский

Кому: Муниципальному бюджетному дошкольному общеобразовательному учреждению «Детский сад № 40 комбинированного вида» (далее - МБДОУ «Детский сад № 40»), ОГРН 10341000641300, ИНН 4100018390.

Юридический и фактический адрес осуществления деятельности: Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Лермонтова, д. 18-а.

При проведении плановой выездной проверки в отношении МБДОУ «Детский сад № 40» (акт проверки от 15.08.2022 № 284), выявлены нарушения обязательных требований санитарного законодательства:

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»,
- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее - СанПиН 1.2.3685-21),
- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (далее - СанПиН 2.3/2.4.3590-20),
- Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» (далее - ТР ТС 021/2011).

В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», п. 2 статьи 50, п.1 статьи 51 «Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,

Обязываю

устранить нарушения обязательных требований санитарного законодательства:

№ п/п	Перечень требований об устранении нарушений отмеченных в акте проверки	Статья (пункт) санитарных норм и правил, гигиенических нормативов	Срок Выполнения
1.	Выполнить полы (провести ремонт) в старшей группе № 2 (спальне, буфетной и туалете), старшей группе № 3 (в буфетной) и прачечной без дефектов и повреждений, допускающих проведение влажной обработки и дезинфекции.	п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20	До 10.11.2023
2.	Устранить дефекты и повреждения на стенах и потолках в старшей группе № 2 (спальне, буфетной и туалете), средней группе № 1 (в		

	игровой) и в прачечной (обеспечить отделку стен и потолков, позволяющую проводить качественную влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств).	п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20	До 10.11.2023
3. <i>Вотм</i>	Запретить использовать лампы с разным световым излучением в 1-ой младшей группе № 1 и старшей группе № 2.	абз.2 п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20	До 21.11.2022
4. <i>Вотм</i>	Определить количество детей, исходя из расчета площади помещений на 1 ребенка: *в игровых средней группы №1 гигиеническим нормативам - «не менее 2,0 м ² », 1-ой младшей группе №1- гигиеническим нормативам - «не менее 1,8 м ² »; *в спальнях 1-х младших групп № 1 и № 2 гигиеническим нормативам - «не менее 1,8 м ² »; средней группы №1 и №2 гигиеническим нормативам - «не менее 2,0 м ² ».	п. 2.4.2; абз. 1, 2 п. 3.1.1 СП 2.4.3648-20 (п. 172 табл. 6.1 СанПиН 1.2.3685-21	До 21.11.2022
5. <i>Вотм</i>	Определить количество детей в старшей группе № 2 компенсирующей направленности для детей с задержкой психического развития («Ромашка») гигиеническим требованиям - 10 детей.	п. 2.4.2; абз. 4, 14 п. 3.1.1 СП 2.4.3648-20	До 21.11.2022
6. <i>Вотм</i>	Определить количество детей с ЗПР в средней группе № 2 комбинированной направленности («Рябинка») гигиеническим требованиям - 5 из 17 детей.	п. 2.4.2; абз. 19, 24 п. 3.1.1 СП 2.4.3648-20	До 21.11.2022
7. <i>✓</i>	Обеспечить уровни искусственной освещенности в игровых: 1-ой младшей № 2, средней группы № 1, подготовительной № 1, 2-ой младшей № 1 и № 2, старшей группы № 1 и № 2 гигиеническим требованиям - «не менее 400 Лк»	п. 2.8.1, абз.3 п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20 п. 144, табл. 5.54 пп. 10 СанПиН 1.2.3685-21	До 21.11.2022
8. <i>✓</i>	Обеспечить уровни искусственной освещенности в медицинском кабинете на рабочем месте медсестры гигиеническим требованиям - «не менее 500 Лк»	п. 83, табл. 5.25 пп. 13 СанПиН 1.2.3685-21	До 21.11.2022
9. <i>Вотм</i>	Обеспечить проведение производственного контроля, основанного на принципах ХАССП: прием продовольственного сырья и пищевой продукции проводить при наличии сопроводительных документов (маркировочных ярлыков и свидетельств о гос.регистрации, деклараций о соответствии).	п. 2.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20	До 21.11.2022
10. <i>Вотм</i>	Содержать технологическое оборудование и инвентарь, используемый в процессе производства (изготовления) пищевой продукции, в состоянии, исключающем		

загрязнение пищевой продукции (соблюдать правила личной гигиены персоналом пищеблока и качественно (своевременно) проводить влажную уборку с применением дезинфицирующих средств.	8) ч.3 ст.10 гл.3 ТР ТС 021/2011	До 21.11.2022
---	-------------------------------------	------------------

О выполнении предписания сообщить в Управление Роспотребнадзора по Камчатскому краю (территориальный отдел) по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, 9/1 **в срок до 21.11.2022 и 10.11.2023** с приложением документов, подтверждающих его надлежащее исполнение (перечень документации).

Об административной ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за невыполнение в срок законного предписания органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), предупрежден(а)

(ФИО представителя юридического лица, подпись, дата)

В соответствии со ст. 39 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» от 31.07.2020 № 248-ФЗ:

1. Правом на обжалование решений контрольного (надзорного) органа, действий (бездействия) его должностных лиц обладает контролируемое лицо, в отношении которого приняты решения или совершены действия (бездействие), указанные в части 4 статьи 40 настоящего Федерального закона.

2. Судебное обжалование решений контрольного (надзорного) органа, действий (бездействия) его должностных лиц возможно только после их досудебного обжалования, за исключением случаев обжалования в суд решений, действий (бездействия) гражданами, не осуществляющими предпринимательской деятельности.

3. Досудебное обжалование решений контрольного (надзорного) органа, действий (бездействия) его должностных лиц осуществляется в соответствии с настоящей главой.

4. Положением о виде муниципального контроля может быть установлено, что досудебный порядок подачи жалоб при осуществлении соответствующего вида муниципального контроля не применяется, если иное не установлено федеральным законом о виде контроля, общими требованиями к организации и осуществлению данного вида муниципального контроля, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Подпись должностного лица,
выдавшего предписание:
главный специалист-эксперт
отдела санитарного надзора

Дзицок С.А

Настоящее предписание получено:

Лурьяненко Е.В. зав. г/с
Лурсаф 08.11.2022

(ФИО, должность представителя юридического лица, подпись, дата)

Предписание направлено почтой по адресу:

(ФИО, наименование адресата, дата и номер сопроводительного письма физическому лицу либо законному представителю юридического лица)

Отметка о выполнении предписания и принятых мерах
